

## Maarja

---

**From:** tarmo.arpalu@rv.ee  
**Sent:** reede, 18. detsember 2020 10:17  
**To:** 'Maarja'  
**Subject:** RE: Aroonia kinnistu detailplaneering

Tere

Aroonia kinnistu detailplaneeringu koostamisel on arvestatud AS Rapla Vesi pakutud tehniliste lahendustega, detailsemad reoveevarustuse lahenduste valikud on jäetud tööprojekti faasi.

Lugupidamisega

Tarmo Ärmpalu  
AS Rapla Vesi

---

**From:** Maarja <maarja@ruumjamaastik.ee>  
**Sent:** Thursday, December 17, 2020 2:18 PM  
**To:** tarmo.arpalu@rv.ee  
**Subject:** Aroonia kinnistu detailplaneering

Tere.

Edastan läbivaatamiseks ja arvamuse esitamiseks Aroonia kinnistu detailplaneeringu.

Materjalid on võimalik alla laadida lingilt:

[https://www.dropbox.com/sh/2nvcqjznwykgmn/AAD76KnaJGaJ\\_1T4ugQnn9lia?dl=0](https://www.dropbox.com/sh/2nvcqjznwykgmn/AAD76KnaJGaJ_1T4ugQnn9lia?dl=0)

Kõike head,

-----  
Maarja Zingel  
maastikuarhitekt  
ruumilise keskkonna planeerija  
+ 372 52 242 92

---

**From:** [tarmo.arpalu@rv.ee](mailto:tarmo.arpalu@rv.ee) <[tarmo.arpalu@rv.ee](mailto:tarmo.arpalu@rv.ee)>  
**Sent:** neljapäev, 17. september 2020 10:20  
**To:** [maarja@ruumjamaastik.ee](mailto:maarja@ruumjamaastik.ee)  
**Cc:** 'Rapla Vesi' <[rapla.vesi@rv.ee](mailto:rapla.vesi@rv.ee)>  
**Subject:** RE: aroonia kinnistu detailplaneering

Tere

Edastan Aroonia detailplaneeringu koostamiseks tehnilised tingimused.

Lugupidamisega

Tarmo Ärmpalu  
AS Rapla Vesi

**From:** Maarja  
**Sent:** Wednesday, September 16, 2020 2:07 PM  
**To:** 'Mart Kesküll'  
**Subject:** FW: aroonia kinnistu detailplaneering

Tere.

Soovin veel täpsustada, kuna ma ei leidnud teie ettevõtte kodulehelt taotluste vormi, kas allapool esitatud on piisav või on tehniliste tingimuste väljastamiseks vajalik veel täiendavat infot.

Kõike head,

-----  
Maarja Zingel  
maastikuarhitekt  
ruumilise keskkonna planeerija  
+ 372 52 242 92  
fb: Ruum ja Maastik

---

**From:** Maarja <[maarja@ruumjamaastik.ee](mailto:maarja@ruumjamaastik.ee)>  
**Sent:** kolmapäev, 9. september 2020 10:18  
**To:** 'Mart Kesküll' <[mart@rv.ee](mailto:mart@rv.ee)>  
**Subject:** aroonia kinnistu detailplaneering

Tere.

Aroonia kinnistu detailplaneering on algatatud ning toimunud on avalik arutelu. Selleks, et detailplaneeringu põhilahendust koostama asuda on vajalikud Rapla Vesi tehnilised tingimused. Art Link Baltic OÜ on Arooni kinnistu arendaja ja nende hinnangul on olmevee- ja kanalisatsiooni aastane vajadus ca 600 m<sup>3</sup>. Kui tuletõrje veevajadus ei ole võimalik torustike abil tagada, kas tuleb rajada veemahutid? Lisan kaasa detailplaneeringu eskiisversiooni. Kõike head,

-----  
Maarja Zingel  
maastikuarhitekt  
ruumilise keskkonna planeerija  
+ 372 52 242 92  
fb: Ruum ja Maastik  
RUUM JA MAASTIK OÜ

---

**From:** Mart Kesküll <[mart@rv.ee](mailto:mart@rv.ee)>  
**Sent:** esmaspäev, 23. september 2019 11:47  
**To:** Maarja <[maarja@ruumjamaastik.ee](mailto:maarja@ruumjamaastik.ee)>  
**Subject:** Re: aroonia kinnistu detailplaneering

Tere

Lähimad ÜVK otsad on ca 500 meetri kaugusel. Antud lahendus tagab ca 10 eramu veekoguse.

Lähim vesi ca 40m asub teisel pool Viljandi mnt, mis tagab ca 3 eramu veekoguse. Need omavahel ringistades suudaksime ehk tootmisettevõtte vajaduse tagada.(tuletõrjevee kogust ei taga)  
Lähim hüdrant 10 l/s asub 500 m kaugusel.

Lugupidamisega

Mart Kesküll  
Rapla Vesi  
5277318

**From:** Maarja  
**Sent:** Thursday, September 19, 2019 10:38 AM  
**To:** [mart@rv.ee](mailto:mart@rv.ee)  
**Subject:** aroonia kinnistu detailplaneering

Tere.  
Valmistan ette Arooni kinnistu 66904:002:0149 detailplaneeringu materjale.  
Sooviksin eelnevalt saada informatsiooni, kui kaugel paiknevad ÜVK torud ning kas piirkonnas on olemas ka tuletõrje hüdrandid.  
Juhul kui on võimalik liituda ÜVK-ga, siis milline oleks võimalik veekogus uuele liitujale (planeeritakse äri- ja tootmisettevõtet).  
Tänudega,

-----  
Maarja Zingel  
maastikuarhitekt  
ruumilise keskkonna planeerija  
+ 372 52 242 92  
fb: Ruum ja Maastik  
RUUM JA MAASTIK OÜ