

## Elektrivarustuse tehnilised tingimused nr. 31-2024

Väljastatud: 28.08.2024

Objekt	Kaupmehe DP
Asukoht	Kalevi küla, Rapla vald, Rapla maakond
Taotleja	OÜ VALTU PROJEKT
Aadress	Metsaääre tn 9, Kaerepere, Kehtna vald
Isik	Tõnis Kurisoo
Kontakt	tonis.kurisoo@gmail.com; 5086948

Tehnilised tingimused detailplaneeringutele:

1. Planeeringu ala elektrivarustuseks näha ette elektrivõrgu trassikoridor alates kinnistul Tiigi tn 8 (66901:001:0759) asuvast Hundimäe 10/0,4 kV alajaamast kuni planeeringu alale.
2. Planeeringu alale näha ette perspektiivne asukoht HEKA SB tüüpi alajaamale (3,35x2,1m). Asukoht siduda planeeritava trassikoridoriga.
3. Arvestada, et elektrivõrgu rajatised jääksid 24/7 juurdepääsetavatele aladele ja nende kaitsevöönditesse ei planeeritaks kõrghaljastust.
4. Planeeritavad trassikoridorid ja rajatiste asukohad kooskõlastada kõigi puudutatud maaomanikega.
5. Elektrivõrgu rajatistele seada kasutusõigus või sundvaldus Loo Elekter AS kasuks.

Tingimused kehtivad kaks aastat.

K. Salvat