

SW Energia Rapla kaugkütte võrgupiirkonna soojustarbijad

Lisa 6

Soojussõlm			2014	2015	2014/2015 muut	Ehitus aasta	Korrused	Korterid	Energia märgis	Suletud netopind	Maht m³	Tarbimine MWh	Eritarve kWh/m²
Avatud	Võsa 24	lasteaed	181,9	165,7	-8,9%		2			1 256	5 229	173,8	138,4
Avatud	Viljandi mnt 79	Cramo	34,7	24,3	-29,9%	1986	1			530	3 777	29,5	55,7
Avatud	Viljandi mnt 94	Anrein	0,0	47,0			2			1 327	6 919	23,5	17,7
Avatud	Viljandi mnt 90a	garaažiühistu	22,2	20,1	-9,5%	1988	1			673	1 614	21,1	31,4
Avatud	Viljandi mnt 79	TREV-2 kontor	153,9	118,5	-23,0%	1980	2			1 272	6 433	136,2	107,0
kinnine	Viljandi mnt 79	TREV-2 töökoda	116,4	138,1	18,6%	1980	2			1 375	14 120	127,3	92,6
Avatud	Viljandi mnt 92	Adminhoone	130,4	116,2	-10,9%	1983	2			242	1 131	123,3	509,3
Kokku tootmis ja adminhooned			639,4	629,8	-1,5%					6 675	39 223	634,6	95,1
Kokku tootmis ja adminhooned ilma Anreinita										5 348		611,1	114,3
Avatud	Võsa 14	korterelamu	63,1	58,4	-7,4%	1970	2	16		853	3 236	60,7	71,2
kinnine	Võsa 16	korterelamu	84,3	99,7	18,4%	1971	3	18	D	1 071	3 908	92,0	85,9
kinnine	Võsa 18	korterelamu	110,1	93,2	-15,4%	1971	3	18	E	1 072	4 030	101,6	94,8
kinnine	Võsa 20	korterelamu	219,7	205,7	-6,4%	1975	3	30	E	2 190	8 254	212,7	97,1
Segamissõlm	Võsa 33	ridaelamu	180,5	176,0	-2,5%	1987	2	18		1 836	7 560	178,3	97,1
Avatud	Männi 1	korterelamu	133,2	131,8	-1,1%	1990	5	15		1 316	4 980	132,5	100,7
kinnine	Männi 3	korterelamu	0,0	20,0		2005	4	13	E	905	2 936	10,0	11,1
kinnine	Männi 5	korterelamu	49,3	44,1	-10,5%	2009	4	12		793	2 936	46,7	58,9
kinnine	Viljandi mnt 86	eramu	7,1	7,7	8,2%	1936	1	1		87	287	7,4	84,7
kinnine	Viljandi mnt 77	korterelamu	165,0	151,0	-8,5%	1979	4	15		1 650	5 964	158,0	95,7
Kokku elamud			1012,3	987,5	-2,4%			156		11 773	44 091	999,9	84,9
Kokku elamud ilma Männi 3										10 868		989,9	91,1
Kokku SW Energia Rapla võrgupiirkond ilma Anreini ja Männi 3										16 216		1 601	98,7
Kokku SW Energia Rapla võrgupiirkond			1651,7	1617,3	-2,1%					18 448	83 314	1 634	88,6