

**Rapla linna koguduse arendusala perspektiivsed tarbijad ja nende tarbimiskoormused**

Lisa 8-2

Krunt nr	sihtotstarve	hoonestus- alune pind	Max korruseid	Max kõrgus	Max maht	Soojus- koormus	Soojuse tarbimine
		m <sup>2</sup>		m	m <sup>3</sup>	kW	MWh
19	teenindus ja büroohooned	4 200	2	14	35 280	445	909
21	teenindus ja büroohooned	9 500	2	14	79 800	1 005	2 057
22	teenindus ja büroohooned	2 600	2	14	21 840	275	563
23	teenindus ja büroohooned	2 870	2	14	24 108	304	621
28	teenindus ja büroohooned	4 100	2	14	34 440	434	888
28	teenindus ja büroohooned	5 700	2	14	47 880	603	1 234
30	teenindus ja büroohooned	1 300	2	14	10 920	138	281
31	teenindus ja büroohooned	1 400	2	14	11 760	148	303
32	teenindus ja büroohooned	1 100	2	14	9 240	116	238
33	teenindus ja büroohooned	1 000	2	14	8 400	106	216
<b>KOKKU</b>	<b>teenindus ja büroohooned</b>	<b>33 770</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>283 668</b>	<b>3 574</b>	<b>7 311</b>
2	korterelamu	500	3	13	5 200	87	179
3	korterelamu	500	3	13	5 200	87	179
7	korterelamu	350	3	13	3 640	61	125
8	korterelamu	400	3	13	4 160	70	143
9	korterelamu	350	3	13	3 640	61	125
10	korterelamu	350	3	13	3 640	61	125
12	korterelamu	400	3	13	4 160	70	143
16	korterelamu	350	3	13	3 640	61	125
17	korterelamu	350	3	13	3 640	61	125
18	korterelamu	350	3	13	3 640	61	125
24	korterelamu	400	3	13	4 160	70	143
25	korterelamu	350	3	13	3 640	61	125
27	korterelamu	350	3	13	3 640	61	125
<b>Kokku</b>	<b>Korterelamud</b>	<b>5 000</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>52 000</b>	<b>874</b>	<b>1 787</b>
88	Lasteaed	400	2	9	2 880	48	99
<b>Kokku</b>	<b>suurtarbijad</b>	<b>39 170</b>			<b>338 548</b>	<b>4 496</b>	<b>9 197</b>
	Perelamu	250	2	9	1 350	17	35
	Kokku 38 pereelamut	9 500	2	9	51 300	646	1 322
	Perelamu	300	2	9	1 620	20	42
	Kokku 3 pereelamut	900	2	9	4 860	61	125
	Perelamu	320	2	9	1 728	22	45
	Kokku 9 pereelamut	2 880	2	9	15 552	196	401
<b>Kokku</b>	<b>Pereelamud</b>	<b>13 280</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>71 712</b>	<b>904</b>	<b>1 848</b>
<b>Kõik kokku</b>		<b>52 450</b>			<b>410 260</b>	<b>5 400</b>	<b>11 045</b>