

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi Rudolf & Co OÜ			Isiku- või registrikood 12762598
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Kalda, Paemurru	Sihtnumber 79418	Maakond Rapla maakond
	Telefon 5648 4868	e-post info@metsatarvikud.ee	
Kontaktisik	Nimi Tõnis Kurisoo		
	Telefon 508 6948	e-post tonis.kurisoo@mail.ee	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Sauna tn 8 Rapla linn Rapla maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 66901:001:0870	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider

TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused detailplaneeringuks

OLEMASOLEVA VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv	Amprite arv
-------------	-------------

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv 3	Amprite arv 63 A
------------------	---------------------

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

Peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist projekteerib ja ehitab vajadusel lisanduva Elektrilevi OÜ elektrivõrgu.
--

KLIENDI TEGEVUSED

Juhul kui mitteelektriprojektiga tuleb ümberpaigutada Elektrilevi OÜ elektrivõrk, lahendatakse ümberpaigutamise küsimused eraldi elektriprojektiga. Elektrilevi OÜ elektripaigaldise ümberpaigutamiseks tuleb sõlmida projekteerimise ja ehitustööde teostamiseks lisateenuse leping. Elektrivõrgu ümberpaigutamisega seotud kulud kannab Taotleja.

*Kinnistule näha ette liitumiskilp Leivatehase AJ F10 masti 7.

*Elektrilevi OÜ olemasoleva kesk- ja madalpinge elektrivõrgu kohta väljastab projekteerimiseks andmeid (teostusjooniseid) tehnilise informatsiooni sektor, tel 53068346.

*Projekt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga. Lõplik kooskõlastus aadressil Põhja piirkonnas (Tallinn, Harjumaa, Raplamaa, Järvamaa, Pärnu, Pärnumaa, Saaremaa ja Hiiumaa) – jarelvalvepoh@elektrilevi.ee, tel. 71 54 600.. Vajadusel korrigeeritakse enne kooskõlastamist lahendusi. Kooskõlastamise päevaks esitada tehnovõrkude graafiline osa ka digitaalkujul *.dwg formaadis (varasem ver. kui 2004) ning saata aadressil: jarelvalvepoh@elektrilevi.ee.

*Planeeringu alusel koostatud tööprojektid kooskõlastada täiendavalt (juurdeehitused, haljastus, parklad, uued tehnotrassid jms). Kaevamis-, ladustamis- ja süvendamistööd liinide kaitsetsoonis või selle vahetus läheduses tuleb kooskõlastada täiendavalt, mille eelduseks on eelnevalt kooskõlastatud tööprojektide olemasolu.

TEHNILISE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi

Armin Hakmann

Kuupäev

13.02.2018