

OÜ Valtu Projekt  
Staadioni 2a 79520  
Kaarepere küla  
Kehtna vald  
[tonis.kurisoo@mail.ee](mailto:tonis.kurisoo@mail.ee)

10.10.2014 nr 261.ADM-3/73

#### Tehnilised tingimused Rapla Sauna tn 8

AS Eraküte väljastab soojusvarustuse tehnilised tingimused Rapla linnas paikneva Sauna tn.8 kinnistu (katastritunnus 67001:001:0016) jägamisel kolmeks kinnistuks detailplaneeringu koostamiseks.

Nimetatud kinnistul paikneb tänase päeva seisuga kaks AS-le Eraküte kuuluvat soojustrassi lõiku, Talve tn.4 kütteks ja Sauna tn.5 kütteks.

1. Sauna tn.8 kinnistul olemasoleva sauna hoone kütteks on võimalik soojusenergiat saada Sauna tn.5 trassilt ehitades välja vastava liitumispunkti. Planeeritavate kahe pereelamu kütteks on võimalik soojusenergiat saada Talve tn.4 hoone trassilt ehitades välja vastavad liitumispunktid.
2. Võrgu omandi piirid määratakse järgmiselt: olemasolevad soojustrassid, nendelt tehtavad väljavõtted ja väljavõtetele paigaldatav sulgarmatuur kuuluvad AS-le Eraküte, sulgarmatuurist hoonete sisenditeni kuuluvad trassid kinnistute omanikele. Trassid projekteerida eelisoleeritud terastorudega maaaluse paigaldusega.
3. Kõikidele koetavatele hoonetele projekteerida kinnist tüüpi täisautomaatsed soojussõlmed. Soojussõlmedesse projekteerida soojusarvestid. Arvestid annab AS Eraküte ning need jäävad edaspidi tema omandiks ja teenendada.
4. Soojustorustike, liitumispunktide ja hoonete soojussõlmede tööprojektide teostamiseks tuleb kinnistute omanikel taotleda AS-lt Eraküte konkreetsed tehnilised tingimused. Taotlustes tuleb ära näidata projekteeritavate hoonete soojuskoormused ja soovitatavate liitumiste aeg.

Lugupidamisega

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Urmas Ameerikas  
Rapla osakonna juhataja

51 04 796