

AUGUST TAMMIK  
Tallinna mnt 33  
79512 RAPLA

24. 11. 14 nr 1-8/1029

Tingimused Rapla Tallinna mnt 33 kinnistu detailplaneeringuks.

## **I.VESIVARUSTUS**

- 1.1. Ao tn poole tekkiva kinnistu veeühendus planeerida enne olemasolevat Ao tn 4 liitumispunkti veetorustikust PE 20.
- 1.2. Kinnistu torustik planeerida torust PN 6, min De 20 mm, maakraani ja spindlipikendusega.
- 1.3. Planeerida nõuetele vastav ruum (koht) veemöödusõlmele.
- 1.4. Kinnistu veevärk planeerida standardile EVS 835:2003 "Kinnistu veevärgi projekteerimine".

## **II.KANALISATSIOON**

- 2.1. Väljaviim planeerida Tallinna mnt 33 kõrvalhoone kanalsatsioonitorustiku lähimasse kontrollkaevu
- 2.2. Kanalisatsioonisüsteem planeerida isevoolsena.
- 2.3. Sade- ja pinnavee juhtimine kanalisatsiooni on keelatud.
- 2.4. Maksimaalsest paisutuskõrgusest allpool asuvate veeneelude korral näha ette abinõud võimalike uputuse vältimiseks.
- 2.5. Kinnistu kanalisatsioon planeerida vastavalt standardile EVS 846:2003 "Kinnistu kanalisatsiooni projekteerimine".

## **III.ÜLDIST**

- 3.1. Detailplaneeringuala kinnistuteks jagamisel lähtuda kinnistute vee- ja kanalisatsiooniliitumispunktide väljaehitamisel "Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest" ja kohalikust regulatsioonist.
- 3.2. Lähim tuletõrjehüdrant 10 l/s Sulupere tn 1 ees (Tallinna mnt 33 vastas) TH nr 16.
- 3.3. Enne ehitusprojekti koostamist taotleda lõplikud liitumistingimused ja projekt kooskõlastada vee-ettevõttega täiendavalt enne ehitustööde algust.
- 3.4. Tingimused kehtivad kuni 30.11.2015.

Lugupidamisega

Tarmo Ärmpalu  
Juhataja

Mart Kesküll 52 77318